

新铜排的技术文件

本以旧换新技术说明中华人民共和国国家铜排标准 GB/T467-1997（标准阴极铜）制定，主要包括有关数量、主要技术参数、包装、运输、检验方法、验收规则等方面内容，具体内容如下：

1. 铜排的用途及数量

本说明所涉及的以旧换新铜排用于包头瑞鑫稀土金属材料股份有限公司电解车间，旧铜排数量为 2.5 吨，旧铜排数量以实际重量为准。

2. 铜排的技术参数

(1) 产品类型：铜排标准 GB/T467-1997（标准阴极铜）；

(2) 材质：必须是国标 T2 标准；

(3) 铜排：尺寸要求：1050mm *180mm *30mm，轧制产品，电阻率不大于 0.017241 欧姆米，标准阴极铜。

3. 铜排的包装、运输、装卸

(1) 产品采用：铜排筒装。

(2) 铜排以双方商定的便于装卸的方式运输为准。

(3) 双方在生产、运输、使用过程中如遇特殊情况影响物料交接，需提前五天告知对方，以利于双方应对。

4. 检验方法

(1) 铜排物理分析方法按铜排 GB/T467-1997 标准的规定进行，分析检测单位为包头市产品检验所。

(2) 铜排外观质量采用目测法检查。



5. 验收规则

(1) 产品应由供方技术监督部门进行检验, 保证质量符合本标准的规定, 并填写质量证明书, 交于需方。

(2) 生产部负责验证供应商名称、数量、包装、等相关要求。

(3) 由接收方质检员按照铜排标准 GB/T467-1997 标准的规定进行检验, 如检验结果与质量证明书所载牌号不符时应在收到产品之日起 20 天内向供方提出, 由供需双方协商解决, 如需仲裁, 仲裁取样应在需方由供方双方共同进行。

