

设计变更通知单

编号:

建设单位	江苏大学		
工程名称	青年教师周转公寓禹山北路楼建设项目	设计编号	19-01-59
更改依据: 甲方要求			
更改内容: 根据通讯系统的需要, 现将光网络单元 ONU 及光线路终端的规格参数作如下变更: 1. 光网络单元 ONU: 网络侧不少于 1 个 10G 对称 PON 接口, 用户侧不少于 4 个千兆电口, 其中 ≥ 1 个支持 PoE (802.3af) 和 PoE+ (802.3at) 供电。 2. 光线路终端 OLT: 2U 业务框, 主控板*2, 交流电源*1, 32 个 10G 对称 PON 下联端口, 不少于 2 个 10G 上联。 3. 本次修改相关的图纸“弱电—1(改)”替换原“弱电—1”。			
更改人	王利	项目负责人	
校对	赵峰	专业总工	
审核	何平	日期	
江苏省工程勘察设计出图专用章 镇江建工建设集团有限公司 资质证书编号 A232012171 江苏省住房和城乡建设厅监制(L) 有效期至二〇二三年九月三十日			

本通知与图纸相等同, 盖章后生效。

抄送: 项目负责人、资料室